



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Студенческая, д. 5А, г. Ханты-Мансийск, 628011
Телефон: 8 (3467) 35-18-02, E-mail: gochshm@ugramail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Студенческая, д. 5А, г. Ханты-Мансийск, 628011
Телефон: 8 (3467) 35-18-39, E-mail: gpnugps@ugramail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (ПО ГОРОДУ НЯГАНИ И ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ)

ул. Ленинградская, д. 33, корп.1, г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменской области, 628183
Тел.\ Факс 4-07-13 E-mail: nyaganogpn@mail.ru

Предписание № 143/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному образовательному учреждению «Андринская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения врио начальника ОНДиПР (по городу Нягани и Октябрьскому району) майора внутренней службы Пухальского А.И. №143 от 18 июня 2021 года «О проведении плановой выездной проверки» ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с 14 часов 00 минут по 18 часов 00 минут «25» июня 2021 года, с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут «30» июня 2021 года – 2 рабочих дня/ 7 часов

Просвирниным Никитой Ивановичем, инженером ОГПН ОНДиПР (по городу Нягани и Октябрьскому району) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания детского сада, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Андра, микрорайон Центральный, дом 24А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте учреждения Флюг О.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре дпи сан ия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, при эксплуатации сверх срока службы установленного изготовителем (поставщиком)	п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	30.05.2022 г.	
2.	Эвакуационные выходы из групповых ячеек всего детского сада менее 1,2 м (по факту 0,8 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек	ч. 2 ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п.6.16 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений	30.05.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- Руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда, возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Просвирнин Никита Иванович, инженер отделения государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и Октябрьскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.*

_____ 20__ г.

Предписание для исполнения получил:

Федоренко Ольга Михайловна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Копия акта направлена: _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Студенческая, д. 5А, г. Ханты-Мансийск, 628011
Телефон: 8 (3467) 35-18-02, E-mail: gochshm@ugramail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Студенческая, д. 5А, г. Ханты-Мансийск, 628011
Телефон: 8 (3467) 35-18-39, E-mail: gpnugps@ugramail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (ПО ГОРОДУ НЯГАНИ И ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ)

ул. Ленинградская, д. 33, корп.1, г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменской области, 628183
Тел.\ Факс 4-07-13 E-mail: nyaganogpn@mail.ru

Предписание № 144/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному образовательному учреждению «Андринская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения врио начальника ОНДиПР (по городу Нягани и Октябрьскому району) майора внутренней службы Пухальского А.И. №144 от 18 июня 2021 года «О проведении плановой выездной проверки» ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с 14 часов 00 минут по 18 часов 00 минут «25» июня 2021 года, с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут «30» июня 2021 года – 2 рабочих дня/ 7 часов

Просвирниным Никитой Ивановичем, инженером ОГПН ОНДиПР (по городу Нягани и Октябрьскому району) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания детского сада, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Андра, микрорайон Центральный, дом 24Б.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте учреждения Флюг О.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препри- дания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, при эксплуатации сверх срока службы установленного изготовителем (поставщиком)	п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	30.05.2022 г.	
2.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот установленных на проездах для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники	п. 71 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	30.05.2022 г.	
3.	Эвакуационные выходы из групповых ячеек всего детского сада менее 1,2 м (по факту 0,8 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек	ч. 2 ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п.6.16 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений	30.05.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- Руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда, возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Просвирнин Никита Иванович, инженер отделения государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и Октябрьскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.*



20 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

20 г.

Федоренко Ольга Михайловна
(должность, фамилия, инициалы)

Копия акта направлена:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ**

ул. Студенческая, д. 5А, г. Ханты-Мансийск, 628011
Телефон: 8 (3467) 35-18-02, E-mail: gochshm@ugramail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Студенческая, д. 5А, г. Ханты-Мансийск, 628011
Телефон: 8 (3467) 35-18-39, E-mail: gpnugps@ugramail.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(ПО ГОРОДУ НЯГАНИ И ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ)**

ул. Ленинградская, д. 33, корп.1, г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменской области, 628183
Тел.\ Факс 4-07-13 E-mail: nyaganogpn@mail.ru

Предписание № 145/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному образовательному учреждению «Андринская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения врио начальника ОНДиПР (по городу Нягани и Октябрьскому району) майора внутренней службы Пухальского А.И. №145 от 18 июня 2021 года «О проведении плановой выездной проверки» ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; с 14 часов 00 минут по 18 часов 00 минут «25» июня 2021 года, с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «30» июня 2021 года – 2 рабочих дня/ 7 часов

Просвирным Никитой Ивановичем, инженером ОГПН ОНДиПР (по городу Нягани и Октябрьскому району) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания детского сада, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Андра, микрорайон Центральный, дом 24.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте учреждения Флюг О.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препинания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненне)
--------------	--	--	--	--

1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, при эксплуатации сверх срока службы установленного изготовителем (поставщиком)	п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	30.05.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

Руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда, возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Просвирнин Никита Иванович, инженер отделения государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и Октябрьскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.*

20 г.

Предписание для исполнения получил:

Федоренко Ольга Михайловна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

20 г.

Копия акта направлена:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Студенческая, д. 5А, г. Ханты-Мансийск, 628011
Телефон: 8 (3467) 35-18-02, E-mail: gochshm@ugramail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Студенческая, д. 5А, г. Ханты-Мансийск, 628011
Телефон: 8 (3467) 35-18-39, E-mail: gpnugps@ugramail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (ПО ГОРОДУ НЯГАНИ И ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ)

ул. Ленинградская, д. 33, корп.1, г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменской области, 628183
Тел.\ Факс 4-07-13 E-mail: nyaganogpn@mail.ru

Предписание № 142/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному образовательному учреждению «Андринская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения врио начальника ОНДиПР (по городу Нягани и Октябрьскому району) майора внутренней службы Пухальского А.И. №142 от 18 июня 2021 года «О проведении плановой выездной проверки» ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с 14 часов 00 минут по 18 часов 00 минут «25» июня 2021 года, с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут «30» июня 2021 года – 2 рабочих дня/ 7 часов

Просвирниным Никитой Ивановичем, инженером ОГПН ОНДиПР (по городу Нягани и Октябрьскому району) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания детского сада, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Андра, микрорайон Финский, дом 21.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте учреждения Флюг О.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного	Срок устранения	Отметка (подпись) о
-------	--	--	-----------------	---------------------

дни сан ция	места выявленного нарушения	правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	нарушения требования пожарной безопасности	выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, при эксплуатации сверх срока службы установленного изготовителем (поставщиком)	п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	30.05.2022 г.	
2.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот установленных на проездах для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники	п. 71 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	30.05.2022 г.	
3.	Эвакуационные выходы из групповых ячеек всего детского сада менее 1,2 м (по факту 0,8 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек	ч. 2 ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п.6.16 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений	30.05.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

Руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда, возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Просвирнин Никита Иванович, инженер отделения государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и Октябрьскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

« » 20 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

« » 20 г.

Федоренко Ольга Михайловна

(должность, фамилия, инициалы)

Копия акта направлена: _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ**

ул. Студенческая, д. 5А, г. Ханты-Мансийск, 628011
Телефон: 8 (3467) 35-18-02, E-mail: gochshm@ugramail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Студенческая, д. 5А, г. Ханты-Мансийск, 628011
Телефон: 8 (3467) 35-18-39, E-mail: gpnugps@ugramail.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(ПО ГОРОДУ НЯГАНИ И ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ)**

ул. Ленинградская, д. 33, корп.1, г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменской области, 628183
Тел.\ Факс 4-07-13 E-mail: nyaganogpn@mail.ru

Предписание № 128/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному образовательному учреждению «Андринская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения врио начальника ОНДиПР (по городу Нягани и Октябрьскому району) майора внутренней службы Пухальского А.И. №128 от 18 июня 2021 года «О проведении плановой выездной проверки» ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с 14 часов 00 минут по 18 часов 00 минут «25» июня 2021 года, с 15 часов 00 минут по 16 часов 00 минут «30» июня 2021 года – 2 рабочих дня/ 7 часов

Просвирниным Никитой Ивановичем, инженером ОГПН ОНДиПР (по городу Нягани и Октябрьскому району) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания школы, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Андра, микрорайон Центральный, дом 25.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте учреждения Флюг О.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
--------------	--	--	--	--

1	2	3	4	5
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот установленных на проездах для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники	п. 71 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	30.05.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

Руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда, возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Просвирнин Никита Иванович, инженер отделения государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и Октябрьскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

20__ г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Федоренко Ольга Михайловна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«__» 20__ г.

Копия акта направлена:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору